

【田沢浄水場】放射性物質測定結果一覧（平成30年度）

（単位：Bq/L）

採水年月日	セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	検査機関
2017年4月3日	不検出	0.74	不検出	0.66	(株)理研分析センター
2017年4月17日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2018年5月7日	不検出	0.76	不検出	0.66	(株)理研分析センター
2018年5月22日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2018年6月4日	不検出	0.63	不検出	0.81	(株)理研分析センター
2018年6月19日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2018年7月2日	不検出	0.7	不検出	0.69	(株)理研分析センター
2018年7月19日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2018年8月6日	不検出	0.63	不検出	0.77	(株)理研分析センター
2018年8月23日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2018年9月3日	不検出	0.77	不検出	0.69	(株)理研分析センター
2018年9月20日	不検出	0.4	不検出	0.4	東北大学
2018年10月1日	不検出	0.64	不検出	0.56	(株)理研分析センター
2018年10月23日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2018年11月7日	不検出	0.59	不検出	0.55	(株)理研分析センター
2018年11月20日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2018年12月3日	不検出	0.68	不検出	0.66	(株)理研分析センター
2018年12月18日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2019年1月7日	不検出	0.74	不検出	0.86	(株)理研分析センター
2019年1月22日	不検出	0.4	不検出	0.4	東北大学
2019年2月4日	不検出	0.81	不検出	0.73	(株)理研分析センター
2019年2月19日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学
2019年3月4日	不検出	0.60	不検出	0.66	(株)理研分析センター
2019年3月19日	不検出	0.3	不検出	0.3	東北大学

基準値

放射性セシウム(セシウム134、セシウム137の合計値)…10Bq/L