

排水設備等工事チェックシート（完了届・検査）

【添付書類】

届出者氏名 _____

排水設備設置場所 巨理町

（にチェック（）を記入してください）
（対象外の項目は（）を記入してください）

完了届	公認業者	巨理町
届出者が押印している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
設置場所の記入を確認している（分筆・合筆等で確定した地番等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
設置義務者名の記入を確認している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
所定の項目にチェック（ <input checked="" type="checkbox"/> ）を記入している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公共樹周辺状況が分かる資料（工事完成写真等：1～2枚程度）を添付している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	公認業者	巨理町
（既設浄化槽（便槽）を廃止した場合） 【工事完了後に浄化槽使用廃止届出書を提出してください】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（公共下水道の使用を開始する場合） 【工事完了後に下水道使用開始等届を提出してください】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

完了検査		巨理町
排水管	口径・延長・勾配・経路・構造は図面と整合し適切である	<input type="checkbox"/>
	逆勾配ではない	<input type="checkbox"/>
	たわみ・蛇行がない	<input type="checkbox"/>
	流水による管の接続を確認した	<input type="checkbox"/>
	污水管と雨水管を分離し排水している	<input type="checkbox"/>
	土被りは載荷重に適合している（宅地内：20cm以上・駐車場等：60cm以上）	<input type="checkbox"/>
	露出配管は凍結・劣化・破損防止等の防護処置をしている	<input type="checkbox"/>
ます	位置・深さ・構造は図面と整合し適切である	<input type="checkbox"/>
	垂直に設置している	<input type="checkbox"/>
	蓋は載荷重に適合している（公共樹・汚水ます・雨水ます）	<input type="checkbox"/>
器具	正規に設置し正常に機能している	<input type="checkbox"/>
	器具トラップまたはトラップ付ますを正しく設置している	<input type="checkbox"/>
	二重トラップではない（風呂・洗面・洗濯・手洗い等）	<input type="checkbox"/>
排水ヘッダー	床下点検口を設置している	<input type="checkbox"/>
	資料と同じ器具を設置し、正常に機能している	<input type="checkbox"/>
除害施設	資料と同じ器具を設置し、正常に機能している	<input type="checkbox"/>
浄化槽	既設浄化槽（便槽）を処置している（処置方法：撤去・埋設・その他）	<input type="checkbox"/>

※ 現地で検査することが困難な部分については、写真等で確認すること